Beurteilung von Ausrüstungen und Materialien

Bericht – Nr.: **05-204-2009**

Firma: **Remmers Baustofftechnik GmbH**
Bernhard-Remmers-Straße 13
49624 Löningen

Material: **Überprüfung von Fußbodenbeschichtungen**
ESD 3K

Es wurden Messungen am 15.04.2009, 17.07.2009 und 28.09.2009 durchgeführt. Dabei wurden Ableit- und Systemwiderstände gemessen. Zusätzlich wurde die Personenaufladbarkeit (Walking Test) bewertet. Die Basisstandards DIN EN 61340-5-1 und DIN EN 61340-5-2 legen die Grenzwerte fest. Als Prüfnormen wurden die DIN EN 61340-4-1 und DIN EN 61340-4-5 angewandt.

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Fußbodenbeschichtung ESD 3K die Anforderungen der Norm DIN EN 61340-5-1 umfassend erfüllt.

Erstellung des Berichtes durch: *B.E.STAT* European ESD competence centre
Dipl.-Ing. Hartmut Berndt
Zum Alten Dessauer 13
D-01723 KESSELSDORF

Phone +49 35204 2039-10
Fax +49 35204 2039-19

Member of

Kesselsdorf, den 29.09.2009